חתך לאורך
קנ"מ 1:250



דרך עפר
קו חשמל מ"ג מתוכנן
339.15
338.25
דרך הקיסר
3,3
3,6
122,0
קידוח אופקי בשרוול מצינור פלדה "36"\1\4
327.70
326.80
1,0
בור לקידוח
קו מקורות קיים מיקום ועומק משוער
2.0
0
2,0
2,0
5,5
מעבר בין צינור פלדה לצנור פקסגול ראה פרט 8 תכ' 5056-21
350
345
340
335
330
325
320
315

PV - (3)
ציר: zir-kdx
Scale: 250/250
Datum: 315

סוג צינור	← צינור פקסגול 630 מ"מ דרג 15															צנור פלדה "24"\3\16 ציפוי פנימי בטון וחיצוני דרוג 3
רום קיים	344.16	344.00	343.85	343.53	343.39	343.56	343.61	340.95	338.04	336.85	336.35	335.15	332.77	332.00	331.95	329.70
רום מתוכנן	342.13	341.81	341.45	340.61	338.39	338.30	337.96	336.80	334.92	333.04	331.17	329.29	327.41	326.85	326.76	326.73
שיפוע מתוכנן	L=16.40 i=9.28%			L=6.60 i=33.6%	L=124.00 i=9.39%										L=13.00 i=0.2%	
עומק צינור	2.03	2.19	2.40	2.92	5.00	5.26	5.65	4.15	3.12	3.81	5.18	5.86	5.36	5.15	5.19	2.97
מרחק סכומי	160.00	156.60	152.60	143.60	137.00	136.00	132.60	120.00	100.00	80.00	60.00	40.00	20.00	14.00	13.00	00.00
מס' חתך			8				7	6	5	4	3	2	1			0

תנוחה
קנ"מ 1:500



200 850
200 900
200 950
201 000
201 050
622 450
622 400
קו חשמל מתוכנן (כבל תת-קרקעי מ"ג) ע"י חברת חשמל ראה פרט 7 תכ' 5056-21
ע.ח.מ.ג. J/1-178
ע.ח.מ.ג. "15/178"
עץ חרוב לשימור
IP-1
E=200872.17
N=622429.16
R=25.0
קידוח אופקי בתוך שרוול פלדה
122,0
דרך הקיסר
עץ חרוב לשימור
עץ חרוב לשימור
קו מים מקורות מיקום משוער
מיקום סופי של חיבור הקו יתואם עם מפרט מקורות קיים
E=200995.72
N=622409.66
בור קידוח
14,0
4,0
מבנה 319-30700
קו עגור 10 '20
יתד
0+00
השלמת גדר בהתאם לתנאי השטח
כביש 375
N
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2,0

H:\Cad_data\5056-29

1	עדכון כללי בראש קו בין חתכים 1÷1-	13.02.17
מס' NO.	שינויים : CHANGES :	תאריך : DATE :

על המבצע לבדוק את התוכניות ולבקר את המידות לפני הביצוע. בכל מקרה של טעות, סתירה, או אי-התאמה, עליו להודיע מיד למשרדו של המהנדס האחראי ולקבל הוראות בכתב לביצוע.

הוכן עבור :
תאגיד מי שמש

○ לביצוע ○ לאישור ● למכרז ○ לעיון

שם הפרויקט : NAME :
בית שמש - ה' 1
קו מים ראשי לבריכה

שם התכנית : TITLE:
קידוח אופקי בין חתכים 0-8
תנוחה וחתך לאורך

תכנן	שרטט	ביקר	אישר
ח.אלגביש	ג. לבוב	ח.אלגביש	ח.אלגביש

תכנית מס' : DRW. NO.	קנה מידה : SCALE:	תאריך : DATE:
5056-29	1:500; 1:250	01/2017

לביא נטיף אלגביש (2014) בע"מ
הנדסת מים-ביוב-ניקוז-הידרולוגיה
רח' השיקמה 3 א.ת. אזור 58001
HASHIKMA 3 ST, AZUR 58001
טלפון: TEL: 03-5584505.6.7
פקס: FAX: 03-5584524

LAVI NATIF ELGAVISH (2014) LTD.
WATER, SEWAGE, DRAINAGE, HYDROLOGI
ת.ד. 241 נשר 3665118
P.O.B 241 NESHER 3665118
טלפון: TEL: 04-8325647
פקס: FAX: 04-8227101

office@lavi-natif.co.il