

14 בדצמבר 2014

לידי מהנדס

לכבוד

בע"מ

תל-אביב

באמצעות דוא"ל

,א.נ.

**הנדון: מידות תא מקלחת
ב"אגנית מאומלת למקלחת"**

לשאלתך באשר למידות תא מקלחת, הריני להשיב:

- א. עפ"י ת"י 1205 חלק 3 סעיף 3.2.5 "מקלחת" נאמר: "תא מקלחת, אפשר שיהיה עם אגנית או בלעדיה. לפי דרישות ההל"ת יהיה שטח של תא הרצפה בתא המקלחת 0.65 מ"ר, לפחות, ומידתו הקצרה ביותר 70 ס"מ לפחות".
- ב. ת"י 602 "אגנית מאומלת למקלחת" מתיר אגניות במידות חוץ 80/80 ס"מ גם כאשר מדובר באגניות מונחות מעל הרצפה, קרי –למרות לא מתקיימת בהן הדרישה לשטח רצפת תא המקלחת 0.65 ס"מ, ולמרות זאת קיים תקן ונעשה שימוש נרחב במוצר זה בארץ.
- ג. כאשר נעשה שימוש באגנית הבולטת מעל מפלס הרצפה ומותקנת על שוליה מחיצה (מקלחון), ברור שאין משמעות לדופן האגנית המשמשת בסיס להעמדת המקלחון בלבד.
- ד. במקרה הנדון, מדובר באגנית בולטת וחלק מהשוליים המיועדים כאמור להעמדת מקלחון הוצמד לקיר, כך שחיפוי הקיר נושק ומעל השוליים (כפי שמותקנת אמבטיה), ובאופן המאפשר איטום נוח של המפגש, ולחלוטין לא פוגע ולא מקטין את שטח רצפת האגנית (דופן הקיר מחליף במקרה זה את מחיצת המקלחון).
- ה. לאור האמור לעיל, ובהתחשב בכך שקיים תקן לאגניות אלו, למרות ששטח רצפת האגנית קטן מ-0.65 מ"ר, לכאורה אין איסור להשתמש באגנית זו ניתן לראות את אופן ההתקנה כמפורט בסעיף ד' נכון ואין מניעה בעצם שלא לאשר את ההתקנה.
- ו. בכל מקרה, הפתרון המוצע ע"י הרחקת האגנית מהקיר ויצירת "מדף" מקומי במפלס העליון של שולי האגנית אינו מוסיף ל"שטח רצפת האגנית" ממילא, ויוצר עם הזמן מוקד לחדירת מים עקב התרופפות המדף (העשוי חלקי אריחי החיפוי הישרים) ושולי האגנית המעוגלים, ולכן אינו מומלץ.

בברכה,

יצחק (איציק) לזר, אדריכל
מנכ"ל