



**בקרת איכות
2017**

כל טיפה בדוקה

תאגיד מי שמש עושה הכל על מנת שמי הברז שלכם יהיו באיכות מירבית. לפניכם מוגשת טבלת תוצאות הניטור לשנת 2017. **100% נקי.**

סוג תוצאות	מספר דגימות חריגות לאחר בדיקה חוזרת	מספר דגימות חריגות	מספר הדגימות שבוצעו כסה"כ	אחוז ביצוע	מספר הדגימות שבוצעו עפ"י תכנית	מספר הדגימות שתוכננו	סוג הדגימות
	0	8	694	99.9%	684	685	איכות מיקרוביאליות
0.2-0.6 מג"ל (0.1-0.5 מג"ל)	0	0	694	99.9%	684	685	כלור
יע"צ (רמה מירבית מותרת 1 NTU)	0	0	694	99.9%	684	685	עכירות (יע"צ)
0.10-0.20 מג"ל (רמה מירבית מותרת 1.7 מג"ל)	0	0	8	100%	8	8	פלואוריד
0.001-0.0011 מג"ל (תקן 0.1 מג"ל)	0	0	2	100%	2	2	טריהלומתאנים
2-2.2 מק"מל (תקן 10 מק"מל)	0	0	21	100%	21	20	עופרת
0 (תקן 1.4 מג"ל)	0	0	21	100%	21	20	נחושת
0-0.6 (תקן 1 מג"ל)	0	0	21	100%	21	20	ברזל



**מוקד השירות 24 שעות:
1-800-84-8888**

בברכה, מרכז השירות
תאגיד 'מי שמש'

מי שמש, זורמים עם התושבים

www.m-sms.co.il
חפשו אותנו בפייסבוק

